

Producteur	Centrale de St-Girons (3702)	
Famille	Famille 1	
Règle de transposition	Règle 1 ((RVREF/RVTHEO)*RMES)	
Période	du 30/12/1899 au 14/06/2005	
Béton de référence	Nom	Béton Formule n°1 (_B0001)
	Classe de résistance	25.0 MPa
	Résistance visée	28.0 MPa
Liste des bétons affectés à la famille	Béton Formule n°1 (_B0001)	
	Béton Formule n°2 (_B0002)	
	Béton Formule n°4 (_B0004)	
	Béton Formule n°5 (_B0005)	

Analyse des résultats individuels (Critère 2 fck-4)

Numéro	Produit	Date	fck (MPa)	fci (MPa)
3702-A3110001	Béton Formule n°1 (_B0001)	01/03/2003	25.0	29.9
3702-A3165001	Béton Formule n°1 (_B0001)	01/04/2003	25.0	29.9
3702-A3040001	Béton Formule n°1 (_B0001)	09/04/2003	25.0	30.0
3702-A3165002	Béton Formule n°1 (_B0001)	03/05/2003	25.0	29.9
3702-A3165003	Béton Formule n°1 (_B0001)	06/06/2003	25.0	29.6
3702-A3165004	Béton Formule n°1 (_B0001)	13/06/2003	25.0	29.9
3702-A3265001	Béton Formule n°1 (_B0001)	20/07/2003	25.0	29.8
3702-A3265002	Béton Formule n°1 (_B0001)	21/08/2003	25.0	31.3
3702-A3253002	Béton Formule n°1 (_B0001)	11/09/2003	25.0	31.3
3702-A4122001	Béton Formule n°1 (_B0001)	02/05/2004	25.0	31.2
3702-A4122002	Béton Formule n°1 (_B0001)	04/05/2004	25.0	31.6
3702-A4126001	Béton Formule n°1 (_B0001)	06/05/2004	25.0	31.0
3702-A4126002	Béton Formule n°1 (_B0001)	20/05/2004	25.0	30.9
3702-A4192001	Béton Formule n°1 (_B0001)	11/07/2004	25.0	29.4
3702-A4357001	Béton Formule n°1 (_B0001)	23/08/2004	25.0	28.7
3702-A4263001	Béton Formule n°1 (_B0001)	20/09/2004	25.0	29.7
3702-A4363001	Béton Formule n°1 (_B0001)	29/09/2004	25.0	30.2
3702-A4363002	Béton Formule n°1 (_B0001)	29/10/2004	25.0	30.0
3702-A4363003	Béton Formule n°1 (_B0001)	29/11/2004	25.0	30.2
3702-A4365001	Béton Formule n°1 (_B0001)	15/12/2004	25.0	32.9
3702-A4365002	Béton Formule n°1 (_B0001)	31/12/2004	25.0	33.0
3702-A511000001	Béton Formule n°1 (_B0001)	01/04/2005	25.0	31.6
3702-A3266001	Béton Formule n°2 (_B0002)	21/09/2003	25.0	31.0
3702-A511000002	Béton Formule n°2 (_B0002)	01/04/2005	25.0	31.2
3702-A4139001	Béton Formule n°4 (_B0004)	19/05/2004	20.0	22.6
3702-A511000004	Béton Formule n°4 (_B0004)	01/04/2005	20.0	25.2

Appartenance des membres à la famille

Produit	Nb	Critère 3	Seuil	fcm (MPa)
Béton Formule n°1 (_B0001)	22	fck+3.0	28.0	30.5
Béton Formule n°2 (_B0002)	2	fck-1.0	24.0	31.1
Béton Formule n°4 (_B0004)	2	fck-1.0	19.0	23.9

Résistance moyenne des résultats transposés

Numéro	Produit	Date	fci (MPa)	fciT (MPa)
3702-A3110001	Béton Formule n°1 (_B0001)	01/03/2003	29.9	29.9
3702-A3165001	Béton Formule n°1 (_B0001)	01/04/2003	29.9	29.9
3702-A3040001	Béton Formule n°1 (_B0001)	09/04/2003	30.0	30.0
3702-A3165002	Béton Formule n°1 (_B0001)	03/05/2003	29.9	29.9
3702-A3165003	Béton Formule n°1 (_B0001)	06/06/2003	29.6	29.6
3702-A3165004	Béton Formule n°1 (_B0001)	13/06/2003	29.9	29.9
3702-A3265001	Béton Formule n°1 (_B0001)	20/07/2003	29.8	29.8
3702-A3265002	Béton Formule n°1 (_B0001)	21/08/2003	31.3	31.3
3702-A3253002	Béton Formule n°1 (_B0001)	11/09/2003	31.3	31.3
3702-A4122001	Béton Formule n°1 (_B0001)	02/05/2004	31.2	31.2
3702-A4122002	Béton Formule n°1 (_B0001)	04/05/2004	31.6	31.6
3702-A4126001	Béton Formule n°1 (_B0001)	06/05/2004	31.0	31.0
3702-A4126002	Béton Formule n°1 (_B0001)	20/05/2004	30.9	30.9
3702-A4192001	Béton Formule n°1 (_B0001)	11/07/2004	29.4	29.4
3702-A4357001	Béton Formule n°1 (_B0001)	23/08/2004	28.7	28.7
3702-A4263001	Béton Formule n°1 (_B0001)	20/09/2004	29.7	29.7
3702-A4363001	Béton Formule n°1 (_B0001)	29/09/2004	30.2	30.2
3702-A4363002	Béton Formule n°1 (_B0001)	29/10/2004	30.0	30.0
3702-A4363003	Béton Formule n°1 (_B0001)	29/11/2004	30.2	30.2
3702-A4365001	Béton Formule n°1 (_B0001)	15/12/2004	32.9	32.9
3702-A4365002	Béton Formule n°1 (_B0001)	31/12/2004	33.0	33.0
3702-A511000001	Béton Formule n°1 (_B0001)	01/04/2005	31.6	31.6
3702-A3266001	Béton Formule n°2 (_B0002)	21/09/2003	31.0	32.1
3702-A511000002	Béton Formule n°2 (_B0002)	01/04/2005	31.2	32.4
3702-A4139001	Béton Formule n°4 (_B0004)	19/05/2004	22.6	22.6
3702-A511000004	Béton Formule n°4 (_B0004)	01/04/2005	25.2	25.2

Moyenne des résultats transposés 30.2
Conformité Ecart-Type

fckref+1.48*s	27.4
Ecart-Type Adopté pour la Période	1.65
Ecart-Type Période	2.18
Conformité Ecart-Type (0.63*ETA <= ETP <= 1.37*ETA)	conforme